

फायर एक्सटिंग्यूशरों की चैकिंग व प्रशिक्षण का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स श्री जगजीत शर्मा सुमनलता ओम सिटी कान्वेन्ट बालिका डिग्री कालेज, खुर्जा, जनपद बुलन्दशहर के प्रबन्धक के प्रार्थना पत्र दिनांक: 12.04.2017 के अनुक्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा विद्यालय का भ्रमण एवं निरीक्षण किया गया तो उक्त विद्यालय में आठ अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर) को स्थापित पाया, जिनको मैसर्स 0 कुनाल फायर सेपटी वर्क्स खुर्जा, बुलन्दशहर द्वारा क्रय करके, टैस्टिंग व रिफिलिंग किया हुआ पाया। उक्त उपकरणों की टैस्टिंग हेतु शासनादेश संख्या: 1120/आठ(8) -192/75 गृह (पुलिस) अनुभाग-8 दिनांक : 27, दिसम्बर 1982 में दिये गये निर्देशों के अनुसार निर्धारित शुल्क रू0 120/- भारतीय स्टेट बैंक शाखा खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर में चालान संख्या: K020008 दिनांक: 12.04.2017 के माध्यम से राजकीय कोष में सम्बन्धित द्वारा जमा करा दिया गया है। मेरे द्वारा विद्यालय में लगे फायर एक्सटिंग्यूशरों का निरीक्षण व परीक्षण किया गया तो विद्यालय में ABC स्टोर्ड प्रैशर टाईप क्षमता 6किग्रा0-08 अदद सही एवं प्रयोगशील दशा में हैं। विद्यालय के प्रबन्धक, शिक्षकों तथा विद्यार्थियों को एकत्र कर आग, और आग लगने के कारण, आग का वर्गीकरण, आग बुझाने के सिद्धान्त व तरीके, विभिन्न प्रकार के फायर एक्सटिंग्यूशरों की पहचान व आग के वर्गीकरण के अनुसार उनका चयन एवं प्रयोग की विधि पर जानकारी प्रदान की गई। विद्यालय में लगे हुए अग्निशमन उपकरणों को आग पर चलाने की व्यवहारिक विधि का प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

विद्यालय के प्राचार्य के प्रार्थना पत्र 15.04.2017 के क्रम में विद्यालय में अग्निशमन उपकरणों की चैकिंग एवं उपलब्धता और अग्निशमन प्रशिक्षण प्रदान करने की आख्या प्रदान की जाती है जिसे नियमानुसार प्रतिवर्ष टैस्टिंग फीस जमा कराते हुए कराया जाना आवश्यक होगा। उपकरणों को सही एवं प्रयोगशील दशा में यथास्थान पर बनाये रखने की जिम्मेदारी स्वयं संचालक/प्रबन्धक की होगी।

पत्रांक: एफ0एस0ओ0/मीमो/निरि0अग्नि सु0उप0/प्रशिक्षण-2017

दिनांक: अप्रैल, 15 2017

(उमेश गौतम)
अग्निशमन अधिकारी
खुर्जा (बुलन्दशहर)
खुर्जा, बुलन्दशहर।